



Agence de Clermont-Ferrand

52 avenue Julien 63038 Clermont-Ferrand cedex 1

Tél. : 04 73 74 60 10 - Fax : 04 73 92 01 42

www.lamy.net

RESIDENCE MARIVAUX GRAND PARC

19, 19 bis, 21, 23, 23 bis, rue Marivaux

18, rue des Neufs Soleils

63000 CLERMONT-FERRAND

REUNION DU 7 SEPTEMBRE 2009

PRESENTS: M. LAVET, M. TIXIER, M. MICHON

EXCUSES : M. ASTIER, M. GENESTE, M. SOUBEN

SOCIETE VINCI: M. PELLET

ARCHITECTE : M. BOISAN

ENTREPRISE FOURNIAL : M. GIRARD

ENTREPRISE GIRAUD NET : M. GIRAUD

SYNDIC : M. KAÏS

PROBLEMES D'ECLAIRAGE DES AIRES DE CIRCULATION AU SOUS-SOL ET DANS LES BATIMENTS

- M. GIRAUD précise qu'il remplace occasionnellement des ampoules dans les étages.
M. GIRAUD précise également qu'il persiste un problème électrique au palier du 2^{ème} étage du bâtiment E.
M. PELLET prend note et demande à M. GIRARD de vérifier l'installation électrique.
- Au sous-sol : M. GIRAUD change régulièrement des néons.
- Après échange de vue, il est décidé de rallonger la temporisation des détecteurs à 7 minutes.
- Il est également décidé de remplacer les 3 doubles néons à l'entrée de la copropriété avant le deuxième sous-sol. M. GIRAUD remplacera ses néons et précisera au syndic la date de leurs remplacements ainsi que le relevé des 2 sous-comptages.

- De plus, il est évoqué une autre solution à savoir de maintenir l'éclairage des aires de circulation au sous-sol en permanence avec une horloge.
Un débat interviendra à ce sujet lors d'une prochaine réunion du conseil syndical.
- Un point sera fait à ce sujet dans quelques semaines

DIVERS

- M. GIRAUD demande s'il est possible de faire installer des prises au sous-sol.

Fait à Clermont-Ferrand le 8 septembre 2009

LE SYNDIC

