

ACTIONS MARIVAUX GRAND PARC

<u>Date</u>	<u>Localisation</u>	<u>Problème</u>	<u>Réglé le :</u>	<u>Demandé par :</u>	<u>Observation</u>
	Porte basculante entrée rue Marivaux	Lampe à éclats à installer	Janvier 2011	J-L TIXIER	Relance ASTREM le 08/10/2010, le 02/11/2010 et le 27/12/2010
	Garages	Miroir entre les 2 niveaux			AUBIGNAT : travaux réalisés 06/01/2011
	Sous-sol du bâtiment A	Balisage « ISSUE DE SECOURS »			ARPAGE : Travaux prévus après le 10/02/2011
	Ascenseurs	Mise en conformité suite au rapport APAVE			Réponse ASTREM le 05/11/2010
	Résidence	Plans			M.KAIS est en retard sur ce point
	Portillon Marivaux	Visualisation contrôle d'accès		J-P VINCENT	Voir compte-rendu du Conseil Syndical du 25/10/2010
	Portillon Marivaux	Amélioration serrurerie		C.S	Commandé à AUBIGNAT le 09/02/2011
	Garages	Nettoyage des portes			Intervention de GIRAUD-NETT prévue la 1ère quinzaine de Février 2011
	EDF commun	Puissance souscrite		C.S	Intervention de la société VERNET BOSSER lors de la semaine 6
16/06/2010	EP terrasse Mme THEVENOT	Débordement des canalisations		M.THEVENOT	Déclaration dommages-ouvrages en cours
09/07/2010	Sas escalier Bât C	Minuterie éclairage HS	Décembre 2010	R.MICHON	Commandé à VERNET BOSSER le 02/11/2010
29/07/2010	Bâtiment B	VMC		J.LEFORT	Réparation provisoire réalisée : procédure
30/08/2010	Bâtiment F	Stationnement des motos sur la pelouse		D.ASTIER	Information communiquée à FONCIA le 30/08/2010
30/08/2010	Voie pompiers	Chien qui dépose ses besoins sur la voie accès pompiers		J-L TIXIER	Information communiquée à FONCIA le 30/08/2010
30/08/2010	Ménage	A revoir dans sous-sol		J-L TIXIER	Information communiquée à GIRAUD NETT
02/02/2011	Espaces Verts	-Taille des arbres derrière le bât D -Réparation du grillage vers le pignon du bâtiment D -Plantation de la haie de la terrasse au RDC du bât F		C.S	Commandé à MALHERBE : semaine 7
02/02/2011	Installation collective terrestre de télévision	Adaptation au « TOUT NUMERIQUE »		C.S	Consultation en cours entreprises ARTS VIDEO, ROCHON TV et MANGANELLI

02/02/2011	Electricité des parties communes	Rapport du consuel		C.S	Courrier au consuel et à EDF envoyé le
02/02/2011	Bâtiment F	Stationnement sur les parties communes		C.S	Attente devis RAVEL pour pose de bornes
02/02/2011	Bâtiment F	Dégradations des façades du bâtiment F dues aux chiens		C.S	Solution de metre du parement sur les façades, à voir avec FONCIA