



Nexity Clermont Ferrand
52 AVENUE JULIEN 63000 CLERMONT FERRAND
Téléphone : 04.73.91.52.38 - Fax : 04.73.92.01.42
NEXITY LAMY SAS au capital de 219388000€ SIREN 487530099
RCS Paris APE6832A-Carte pro T G S PT CPI 75012015000001224
délivrée par la CCI de Paris île de France - Garanties
financières SOCAMAB, 16 rue Hoche 92919 la Défense Cedex

MARIVAUX GRAND PARC
18 RUE DES 9 SOLEILS 19 à 23 Bis RUE MARIVAUX
63000 CLERMONT FERRAND

TRAVAUX D'ETANCHEITE DES TOITURES TERRASSES DES BATIMENTS A,D et E **COMPTE RENDU DE LA REUNION DE CHANTIER DU 22/07/2021 9h00**

Présents : Mr MACHADO Etancheurs Auvergnats ; Mr SAINT-GERAND Nexity Lamy

Batiment E :

70% de l'étanchéité en partie courante réalisée sur la partie EST de la toiture
50% de l'étanchéité en partie courante réalisée sur la partie OUEST.
Les relevés sur les acrotères seront traités une fois les parties courantes terminées.

Arrachage du complexe étanchéité/isolant en cours sur la partie ouest.

Evacuation de l'ensemble des déchets prévue les 29/30 juillet.

Il est rappelé une nouvelle fois à l'entreprise la nécessité de fermer le portail avec le cadenas chaque soir.

Infiltration d'eau chez Mr ASTIER : il y a eu un passage d'eau accidentel sous l'étanchéité lors des pluies au moment où l'étanchéité existante était arrachée et la nouvelle posée.

Prochaine réunion le 29/07 à 9h00.

J SAINT-GERAND
Directeur d'Agences